



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ
Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142
IDENTYFIKATOR 090563842
NIP 554 030 92 41
Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 325 240 500,00 zł

TELEFON (052) 586 05 00
FAX (052) 586 05 00
(052) 586 05 83
586 05 73

adres e-mail: wodkan@mwik.bydgoszcz.pl
adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu	-	Dyrektor Naczelny	mgr inż. Stanisław Drzewiecki
Członek Zarządu	-	Dyrektor ds. Ekonomicznych	mgr Ewa Szczepkowska
Członek Zarządu	-	Dyrektor ds. Eksploatacji	mgr inż. Sławomir Rybarski
Członek Zarządu	-	Dyrektor ds. Rozwoju	mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

RT.404/0085/2015

Bydgoszcz, 23.07.2015 r.

Kulczyk Projekty
Pan Łukasz Kulczyk
ul. Gen. Sikorskiego 16/4
86-300 GRUDZIĄDZ

Dotyczy: przebudowy i rozbudowy miejsc parkingowych wzdłuż ul. Sandomierskiej od skrzyżowania z ul. Baczyńskiego do AS Marketu w Bydgoszczy

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja – sp. z o.o. informuje, że w związku z projektowaną przebudową układu drogowego należy:

1. Projektowane krawężniki lokalizować poza istniejącymi włączami studni na kanale deszczowo-sanitarnym kd/s 600/300.
2. Wymienić włązy na studniach na kanale deszczowo-sanitarnym kd/s 600/300 na włązy zgodne z PN-EN 124 i standardami MWiK (MWiK dokona przeglądu i oceny istniejących włączów studni).
3. W obrębie projektowanych nawierzchni jezdni należy przewidzieć wymianę płyt pokrywowych studni rewizyjnych na kanale deszczowo-sanitarnym kd/s 600/300 na płyty oparte na pierścieniach odcciążających w przypadkach, gdy konstrukcja studni nie posiada w/w sposobu zwieńczenia.
4. Dokonać regulacji wysokościowej armatury wodociągowej oraz włączów studni rewizyjnych na kanale deszczowo-sanitarnym zlokalizowanych w obrębie przebudowywanego układu drogowego do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.
5. Powiadomić MWiK 14 dni przed rozpoczęciem inwestycji.

Prace należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem MWiK – Zakładu Sieci Wodociągowej oraz Zakładu Sieci Kanalizacyjnej oraz uzyskać pozytywny pisemny protokół odbioru wykonanych prac.

Na budowę należy opracować projekt oraz uzyskać wszystkie wymagane prawem uzgodnienia i opinie.

W przypadku stwierdzenia kolizji realizowanego układu drogowego z istniejącym uzbrojeniem wod.-kan. (nie wykazany w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej lub

wykazanym błędnie) oraz w przypadku zmiany niwelety drogi (co wiąże się z możliwością wypłycenia lub przegłębienia sieci wod.-kan.) inwestor budowy nawierzchni drogi zobowiązany jest na własny koszt do usunięcia tej kolizji w porozumieniu i na warunkach MWiK. Z uwagi na okres gwarancyjny wykonawcy robót prace związane z przebudową lub wymianą istniejącej sieci wod.-kan. muszą być wykonane łącznie z budową nawierzchni drogi.

Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty wydania.

Otrzymują:

1. Adresat+plan syl.-wys.
2. Zarząd Dróg Miejskich
i Komunikacji Publicznej
ul. Toruńska 174A
85-844 BYDGOSZCZ
3. PW
4. PK
5. RT/RK a/a


Dyrektor ds. Rozwoju
Członek Zarządu
~~mgr inż. Michał Smoczyński~~