

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Wykonawcy.

Pytanie wykonawcy nr1.

Czy Zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej, ustawienie obrzeży betonowych, a także krawężników betonowych o nasiąkliwości wg klasy 2, oznaczenia normy B (wymagania Zamawiającego STWiORB tabela 2.1.2 str. 112; tabela 2.2.2 str. 145)

Odpowiedź Zamawiającego;

Zamawiający dopuszcza zastosowanie prefabrykatów betonowych o nasiąkliwości nie większej niż 5%.