



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz 2016.08.25

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż 2 klimatyzatorów w budynku ZDMiKP przy ul. Toruńskiej 174a w Bydgoszczy.

I. Termin realizacji zamówienia

Do 20 dni kalendarzowych od otrzymania pisemnego zamówienia.

II. Zakres rzeczowy zamówienia

Zamówienie obejmuje: dostawę i montaż 2 fabrycznie nowych klimatyzatorów ściennych firmy Daikin wraz z wykonaniem instalacji zasilającej w budynku ZDMiKP przy ul. Toruńskiej 174a w Bydgoszczy.

Warunki montażu urządzeń:

1. Pomieszczenie serwerowni zlokalizowane na parterze:
 - montaż jednostki wewnętrznej na ścianie pomieszczenia w strefie podsufitowej,
 - montaż jednostki zewnętrznej na dachu wiatrołapu budynku,
 - odległość między jednostką wewnętrzną, a zewnętrzną – około 7m,
 - instalację chłodniczą i elektryczną do jednostki zewnętrznej należy poprowadzić w korytku (wewnątrz pomieszczenia pod parapetem okna, na zewnątrz na elewacji),
 - odległość do zasilania (wyprowadzonego przewodu elektrycznego z rozdzielni do pomieszczenia) – około 5m (zasilanie należy wykonać w korytku),
 - odprowadzenie skroplin rurką (w kolorze ciemny brąz) wzdłuż rynny na chodnik.
2. Pomieszczenie biurowe zlokalizowane na I piętrze:
 - montaż jednostki wewnętrznej na ścianie pomieszczenia w strefie podsufitowej (przy oknie),
 - montaż jednostki zewnętrznej na dachu wiatrołapu budynku,
 - odległość między jednostką wewnętrzną, a zewnętrzną – około 5m,
 - instalację chłodniczą i elektryczną do jednostki zewnętrznej należy poprowadzić w korytku,
 - odległość do zasilania – około 3m (zasilanie należy wykonać w korytku),
 - odprowadzenie skroplin na dach wiatrołapu.

Wymagania dla urządzeń klimatyzacyjnych:

1. Pomieszczenie serwerowni zlokalizowane na parterze:
 - wydajność chłodnicza – minimum 6,7 kW,
 - poziom hałasu jednostki zewnętrznej – maximum 50dB,
 - przystosowane do pracy ciągłej,
 - przystosowane do pracy w warunkach zimowych,
 - typ – Split,
 - rodzaj – Inverter,
 - pilot zdalnego sterowania,
 - gwarancja – minimum 2 lata.
2. Pomieszczenie biurowe zlokalizowane na I piętrze:
 - wydajność chłodnicza nominalna – minimum 2,5 kW,
 - poziom hałasu jednostki wewnętrznej – maximum 40dB,

- poziom hałasu jednostki zewnętrznej – maximum 46dB,
- typ – Split,
- rodzaj – Inverter,
- pilot zdalnego sterowania,
- gwarancja – minimum 2 lata.

Po wykonaniu zamówienia Wykonawca dostarcza dokumentację techniczną zamontowanego urządzenia (certyfikat zgodności, dokumentację techniczno – ruchową, kartę gwarancyjną).

III. Zapłata za wykonane zlecenie

Rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi na podstawie faktury wystawianej przez Wykonawcę (po sporządzeniu protokołu odbioru podpisanego przez przedstawiciela wykonawcy i zleceniodawcy) w terminie **30 dni** licząc od daty otrzymania faktury przez Zleceniodawcę.

IV. Opis kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty

Zleceniodawca dokona oceny ofert w oparciu o poniższe kryteria, przyznając każdej z nich ilość punktów obliczoną w następujący sposób:

- kryterium - **cena urządzeń – wskaźnik C**

$C = (\text{najniższa cena spośród złożonych ofert} / \text{cena ocenianej oferty}) \times 90$,

- kryterium – **gwarancja na urządzenia – wskaźnik G**

$G = (\text{okres udzielonej gwarancji ocenianej oferty} / \text{najdłuższy okres udzielonej gwarancji spośród złożonych ofert}) \times 5$,

- kryterium - **cena pierwszego przeglądu technicznego i konserwacji urządzeń – wskaźnik P**

$P = (\text{najniższa łączna cena za pierwszy przegląd techniczny i konserwację urządzeń} / \text{łączną cenę za pierwszy przegląd techniczny i konserwację urządzeń ocenianej oferty}) \times 5$,

Liczba punktów otrzymanych przez ofertę = suma wskaźników C +G +P.

O wyborze oferty zadecyduje największa liczba (suma) uzyskanych punktów.


Do oferty należy dołączyć specyfikację producenta na oferowane urządzenia.

Oferta musi być kompleksowa. Oferty niepełne nie będą rozpatrywane.

V. Składanie ofert

Oferty (wg załączonego wzoru) prosimy przesać pocztą elektroniczną na adres mirosław.gzella@zdmikp.bydgoszcz.pl lub składać w siedzibie Zamawiającego (tj. w budynku przy ul. Toruńskiej 174a w Bydgoszczy) w kancelarii - pokój nr 20 z dopiskiem na kopercie: „Oferta na montaż klimatyzatorów” do dnia **30 sierpnia 2016 roku do godz. 12⁰⁰**.

Istnieje możliwość wizji lokalnej pomieszczenia po wcześniejszym umówieniu się z przedstawicielem Zamawiającego – Panem Piotrem Garbalem tel. 783 935 151.

p.o. DYREKTORA

Tomasz Szymański

NACZELNIK
 Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego

 mgr Ewa Galicka

OFERTA

NA DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH W BUDYNKU ZDMIKP PRZY UL. TORUŃSKIEJ 174a W BYDGOSZCZY

OFERENT:.....
.....
.....
.....

Pełna nazwa firmy, regon, nip, telefon

1. Deklaruję następującą cenę:

Charakterystyka urządzenia klimatyzacyjnego	Jednostka miary	Ilość	Marka urządzenia, symbol j. wewnętrznej i zewnętrznej	Cena brutto
POMIESZCZENIE SERWEROWNI Wymagane parametry urządzenia: – wydajność chłodnicza – minimum 6,7 kW, – poziom hałasu jednostki zewnętrznej – maximum 50dB, – przystosowane do pracy ciągłej, – przystosowane do pracy w warunkach zimowych.	komplet	1		
POMIESZCZENIE BIUROWE Wymagane parametry urządzenia: – wydajność chłodnicza nominalna – minimum 2,5 kW, – poziom hałasu jednostki wewnętrznej – maximum 40dB, – poziom hałasu jednostki zewnętrznej – maximum 46db.	komplet	1		
ŁĄCZNIE BRUTTO:				

- Oświadczam, iż powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem zlecenia (między innymi koszty dojazdu, koszty wykonania instalacji elektrycznej i chłodniczej, robocizną i inne).
- Udzielam gwarancji na okres lat od daty odbioru urządzeń (minimum 2 lata).
- Zlecenie zrealizuję w ciągu 20 dni kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia.
- Termin płatności – 30 dni od daty dostarczenia faktury Zleceniodawcy.
- Pierwszy przegląd serwisowy i konserwację techniczną urządzeń wykonam w cenie zł. brutto/za 1 urządzenie.

Bydgoszcz dnia:

Data

.....

Podpis i pieczęć oferenta