



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 25.11.2016 r.

Wyjaśnienia na pytania wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert, umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego dnia 25.11.2016r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: Budowa infrastruktury rowerowej na ulicy Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Łochowskiej wraz z rozbudową jezdni** - nr sprawy 053/2016

- i. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - dalej UPZP, w związku z pytaniami Wykonawcy dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dalej SIWZ, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

W dniu 23.11.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania o wyjaśnienie treści SIWZ::

- 1) Czy (i ewentualnie w jakim zakresie) Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia prognozy ruchu drogowego dla odcinka objętego zamówieniem?

Odp: Wykonawca ma obowiązek zaktualizować model transportowy miasta do stanu istniejącego w zakresie planowanych inwestycji oraz funkcjonowania linii komunikacji zbiorowej, oraz przeprowadzić prognozy ruchu dla kolejnych okresów prognostycznych, w 5-letnich interwałach tj. od roku 2020 do 2045. Do celów przeprowadzenia aktualizacji modelu konieczne jest również przeprowadzenie badania cech ruchu drogowego.

Prognozy ruchu mają uwzględniać planowane inwestycje drogowe oraz przedsięwzięcia związane z funkcjonowaniem transportu publicznego, tj. np. nowe torowisko w ul. Kujawskiej, nowa przeprawa mostowa w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego, rozbudowa trasy W-Z, rozbudowa ul. Grunwaldzkiej, droga ekspresowa S-5 etc. Dodatkowo należy uzyskać informację od Wydziału Organizacji Transportu ZDMiKP odnośnie planowanych zmian w marszrutyzacji linii KZ dla poszczególnych horyzontów czasowych.

Zamawiający prześle materiały wyjściowe: model symulacyjny na rok 2010, modele prognostyczne na rok 2020-2045, „Studium transportowe miasta Bydgoszczy wraz z oceną bezpieczeństwa ruchu drogowego”, „Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia” wraz z modelem ruchu i modelami prognostycznymi.

- 2) Zgodnie z punktem 4 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w koncepcji należy ująć rozbudowę kanalizacji deszczowej na całym odcinku objętym inwestycją. Znaczna część ulicy Nakielskiej obecnie nie posiada kompletnego systemu odwodnienia i jest bardzo prawdopodobne, że w przyszłości niezbędne będzie wykonanie dodatkowych przewodów, odprowadzających wody opadowe do Kanału Bydgoskiego.

Czy koncepcja ma obejmować także budowę takich kanałów wraz z rozpoznaniem ich lokalizacji i wskazaniem szczegółowego przebiegu aż do wylotu?

Odp: Zamawiający oczekuje, że uzyska opracowanie, pozwalające na zlecenie wykonania projektu budowlanego i wykonania robót budowlanych obiektu w zakresie umożliwiającym jego pełne i prawidłowe funkcjonowanie. O ile skuteczne odwodnienie pasa drogowego ul. Nakielskiej będzie wymagało zaprojektowania i wykonania kanalizacji odprowadzającej wody deszczowe i roztopowe do Kanału Bydgoskiego, taka potrzeba musi zostać uwzględniona zarówno

w koncepcji programowo-przestrzennej, jak i w pozostałych elementach zamówienia (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, program funkcjonalno-użytkowy).

Wymagania zamawiającego co do standardów wykonania tych elementów dokumentacji, które wykraczać będą zakresem poza pas drogowy ul. Nakielskiej są identyczne, jak dla pozostałej części zadania.

- 3) Istotnym czynnikiem, wpływającym na rozwiązania techniczne oraz koszty przyszłej budowy będzie rozstrzygnięcie kwestii, czy istniejąca nawierzchnia jezdni zostanie wykorzystana czy też musi być rozebrana.

Czy (i ewentualnie w jakim zakresie) Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania badań konstrukcji istniejącej nawierzchni?

Odp: Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania badań konstrukcji istniejącej nawierzchni w celu ustalenia czy i w jakim zakresie może ona zostać wykorzystana jako element konstrukcji projektowanej. Zakres i częstotliwość badań zostanie ustalona przez wykonawcę w sposób, który pozwoli na przyjęcie prawidłowych założeń projektowych co do możliwości zachowania istniejącej konstrukcji dla potrzeb inwestycji.

- 4) Wyjaśnienie powyższych wątpliwości ma istotny wpływ na ustalenie ceny za wykonanie przedmiotowego zamówienia, dlatego proszę o rozważenie możliwości przedłużenia terminu składania ofert.

Odp: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 02.12.2016 r., godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

- II. W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 UPZP, zmienia zapisy SIWZ w zakresie:

- 1) **Pkt 16.18 SIWZ**, otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na:

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a,

85-844 Bydgoszcz, i oznaczonej: nazwą i adresem wykonawcy, nazwą zamówienia:

„Oferta przetargowa **Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa infrastruktury rowerowej na ulicy Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Łochowskiej wraz z rozbudową jezdni** – nr sprawy 055/2016 oraz napisem: *Nie otwierać przed dniem 02.12.2016 r. godz. 11:00*”.

- 2) **Pkt 17.2. SIWZ**, otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert upływa w dniu 02.12.2016 r. o godz. 10:30.

- 3) **Pkt 17.6. SIWZ**, otrzymuje brzmienie:

Termin otwarcia ofert: w dniu 02.12.2016 r. o godz. 11:00

- III. Wyjaśnienia treści SIWZ wraz z nowym terminem składania i otwarcia ofert stają się obowiązujące dla wszystkich uczestników postępowania z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić powyższe przy sporządzaniu oferty i wycenie zamówienia.

SRLOKALISTA
ds. zamówień publicznych
M. Krzyżaniak
Zamawiający Mikołajczyk

Kontakt:

Marlena Krzyżaniak

Nr tel. kont.: (52) 582 27 69

E-mail: marlena.krzyzaniak@zdmikp.bydgoszcz.pl

p.o. DYREKTORA

Tomasz Szymański

podpis Kierownika Zamawiającego