



## ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz ZMIANA Nr 2 SIWZ, zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – dalej UPZP,

w dniu 15.03.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w 2017 roku – pakiet I**”, Nr sprawy **005/2017**.

I. **Zamawiający:** Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1 UPZP, Wykonawcy zwrócili się o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający **udziela następujących wyjaśnień:**

***Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę treści SIWZ wraz z załącznikami.***

### Pytania - zestaw II z dnia 08.03.2017 r:

#### **Pytanie 1/II:**

W nawiązaniu do zapisów umowy par. 2 pkt 1,2 prosimy o informację, czy data przekazania placu budowy jest jednakowa dla wszystkich 4 odcinków oraz czy w związku z tym konieczne będzie prowadzenie robót na wszystkich 4 odcinkach jednocześnie.

#### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Place budowy będą przekazywane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zastrzeżeniami wynikającymi z umowy.

#### **Pytanie 2/II:**

Zgodnie z zapisami umowy par. 2 pkt. 4 Wykonawca zobligowany jest do prowadzenia robót powodujących szczególne utrudnienia w ruchu w porze nocnej (frezowanie nawierzchni). Prosimy o informacje czy powyższe dotyczy także wykonywania warstw bitumicznych nawierzchni i roboty te prowadzić będzie musiał Wykonawca w porze nocnej?

#### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Prace wykonywane w nocy dotyczą również wykonywania warstw bitumicznych.

#### **Pytanie 3/II:**

W nawiązaniu do zapisów umowy par. 2 pkt 7 prosimy o potwierdzenie, które odcinki i na jaki czas Wykonawca będzie mógł całkowicie wyłączyć z ruchu.

#### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający nie przewiduje całkowitego zamknięcia przeznaczonych do przebudowy i modernizacji odcinków ulic.

#### **Pytanie 4/II:**

Prosimy o załączenie wszystkich SST dotyczących powyższego zadania. Brak w pliku SIWZ, OPZ i SST na stronie Zamawiającego.

#### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zamieszczone zostały na stronie internetowej wraz z udzielonymi w dniu 08.03.2017 r. wyjaśnieniami i Zmianą nr 1 treści SIWZ.

#### **Pytanie 5/II:**

W nawiązaniu do wymagań z umowy par. 2 pkt 6 „Czas pomiędzy etapem sfrezowania nawierzchni, a etapem położeniem każdej z warstw bitumicznych nie może być dłuższy niż 5 dni (na każdą

warstwę)" prosimy o skrócenie czasu na odbiór warstw zanikających zgodnie z par. 12 pkt 3.2 z 3 dni do 1 dnia.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i podtrzymuje zapisy umowy w tym zakresie.

**Pytanie 6/II:**

Zgodnie z zapisami umowy par. 12 pkt 5.5 b prosimy o informacje w oparciu o jakie wzory oraz przesłanki dokonywane będą potrącenia za wadliwie wykonane elementy przedmiotu umowy.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Potrącenia dokonywane będą w oparciu o niezgodności do Specyfikacji i obowiązujących Polskich Norm.

**Pytanie 7/II:**

Prosimy o informację czy gwarancja udzielona na wykonane oznakowanie poziome jest tożsama z długością gwarancji udzieloną na wykonane roboty drogowe i może wynosić odpowiednio: 3, 4, 5 lat?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 1 wzoru umowy, okres gwarancji jakości na wykonane oznakowanie poziome grubowarstwowe wynosi 3 lata.

**Pytanie 8/II:**

Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisami OPZ Zakres sytuacyjny gestorzy sieci dostarcza wszystkie niezbędne włązy, wpusty oraz skrzynki zaworowe, zgodnie z przytoczonym zapisem OPZ.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Wykonawca winien w ofercie uwzględnić ilości podane w kosztorysie ofertowym, w szczególności dotyczy to wpustów. Gestorzy dostarczają elementy (skrzynki), które uzna za konieczne do wymiany, ale należy uwzględnić koszty regulacji wszystkich elementów.

**Pytanie 9/II:**

Jako, że na Zamawiającym spoczywa właściwy opis przedmiotu zamówienia prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca ma uwzględnić w cenie wykonanie pierścieni odciążających na wszystkich regulowanych wpustach ulicznych.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Wykonawca ma uwzględnić przy wycenie wykonanie pierścieni na wszystkich wpustach

**Pytanie 10/II:**

Prosimy o załączenie inwentaryzacji istniejącego oznakowania poziomego lub załączenie projektu oznakowania poziomego do wykonania.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający na przeznaczonych do przebudowy i modernizacji odcinków ulic zaplanował jedynie odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego. Ilości planowanego do wykonania oznakowania poziomego zostały określone w kosztorysach ofertowych dla poszczególnych odcinków ulic.

**Pytania - zestaw III z dnia 09.03.2017 r:**

**Pytanie 1/III:**

Prosimy o informację, czy warstwę profilową na ul. Fordońskiej na odcinku od ul. Magazynowej do wjazdu do Elewatora zbożowego wykonać z betonu asfaltowego (AC 16W) tak jak w specyfikacji technicznej SST D.05.03.05, czy z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (AC WMS 16W) tak jak w kosztorysie ofertowym i przekroju A-A?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Należy Wykonać z AC 16W.

Zamawiający w pozycji 6 kosztorysu ofertowego dot. ul. Fordońskiej od ul. Magazynowej do wjazdu do Elewatora zbożowego, zmienia:

- opis na: "Wykonanie warstwy profilowej w ilości 100 kg/ m2 o frakcji 0/16 mm wg potrzeb - należy wycenić dla kategorii ruchu KR V-VI AC 16W 35/50".



**Pytanie 2/III:**

Prosimy o zamieszczenie specyfikacji technicznej dla warstwy profilowej z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (AC WMS 16W).

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

W związku z udzielonym wyjaśnieniem na pytanie 2/III, nie ma potrzeby zamieszczania przedmiotowej specyfikacji.

**Pytanie 3/III:**

Prosimy o informację, czy warstwę profilową na ul. Szubińskiej na odcinku od ul. Ks. J. Schulza do wiaduktu wykonać z betonu asfaltowego (AC 16W) tak jak w specyfikacji technicznej SST D.05.03.05, czy z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (AC WMS 22W) tak jak przedstawiono na przekroju A-A?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Należy Wykonać z AC WMS PMP 22W 25/55-60.

Zamawiający w pozycji 8 kosztorysu ofertowego dot. ul. Szubińskiej od ul. Ks. Schulza do wiaduktu – wylot z miasta, zmienia:

- numer specyfikacji technicznej na: „D 04.07.01a”,
- opis na: „Wykonanie warstwy profilowej w ilości 225 kg/ m<sup>2</sup> wg potrzeb - należy wycenić dla kategorii ruchu KR V-VI i dla AC WMS PMP 22W 25/55-60”.

**Pytanie 4/III:**

Prosimy o zamieszczenie specyfikacji technicznej dla warstwy profilowej z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (AC WMS PMB 22W 25/55-60).

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający, w katalogu „SST – uzupełnienie 2” zamieszcza Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności.

**Pytanie 5/III:**

W załączonej specyfikacji technicznej D-09.01.01 Zieleń drogowa mowa jest o sadzeniu drzew i krzewów na terenie płaskim i na skarpach – brak takich pozycji w kosztorysie. Prosimy o informację, czy i w jakiej ilości należy posadzić drzewa i krzewy, bądź o potwierdzenie, że te roboty nie wchodzą w zakres zamówienia.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Nie wchodzi w zakres zamówienia.

**Pytanie 6/III:**

W załączonej specyfikacji technicznej D-04.04.02 Podbudowa z KłSM mowa jest o kruszywach frakcji 0/31,5 mm i 0/63 mm. Brak w kosztorysie pozycji o podbudowie z kruszywa o frakcji 0/63 mm. Prosimy o informację, czy w ramach zadania należy wykonać podbudowę z kruszywa o frakcji 0/63 mm?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Należy użyć kruszywa o frakcji 0/31,5 mm

**Pytanie 7/III:**

W załączonej specyfikacji technicznej D-08.01.01 Krawężniki betonowe, ławy pod krawężnik i obrzeża mowa jest o ustawieniu krawężników o wymiarach zarówno 15x30 jak i 15x20 cm. Brak w kosztorysach pozycji na ustawienie krawężników o wymiarach 15x20 cm. Prosimy o informację, czy ustawienie krawężników o wymiarach 15x20 cm wchodzi w zakres zadania?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Nie wchodzi w zakres zamówienia.

**Pytania - zestaw IV z dnia 09.03.2017 r:**

**Pytanie 1/IV:**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie oznakowania poziomego materiałem termoplastycznym?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza materiału termoplastycznego.

**Pytanie 2/IV:**

Czy Zamawiający przeprowadził odwierty kontrolne potwierdzające wskazane w Dokumentacji grubości frezowania?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający wykonał na każdej ulicy odwierty.

**Pytanie 3/IV:**

Jakie rozwiązania technologiczne przewiduje Zamawiający, jeżeli nie będzie możliwości wykonania frezowania na zakładaną głębokość?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający poda odpowiednie rozwiązanie technologiczne jeżeli zajdzie przypadek nie możliwości wykonania frezowania na odpowiednią głębokość.

**Pytanie 4/IV:**

Zgodnie z udostępnionymi w materiałach przetargowych planami sytuacyjnymi Zamawiający nie przewiduje prac nawierzchniowych na zjazdach. Czy Zamawiający potwierdza, że nie wchodzi one w zakres Zamówienia oraz, że ich stan techniczny pozwala na wykonanie prawidłowego złącza nawierzchni.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający stwierdza, że w zakresy wchodzi wjazdy i skrzyżowania występujące na planach sytuacyjnych. Będzie możliwość wykonania prawidłowego złącza nawierzchni.

**Pytanie 5/IV:**

Opis Przedmiotu Zamówienia wymaga prowadzenia prac poza godzinami szczytu. Prosimy o wykaz godzin, w których możliwe będzie prowadzenie prac.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Godziny szczytu 6:30 – 9:30 oraz 13:00-17:00

**Pytanie 6/IV:**

Opis Przedmiotu Zamówienia wymaga prowadzenia prac w taki sposób, aby „główny ciężar wykonywania nakładek przypadął poza godzinami szczytu i w dni wolne od pracy”. Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „główny ciężar wykonywania nakładek”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Pojęcie „główny ciężar wykonania nakładek „frezowanie, układanie siatki zbrojeniowej, układanie masy bitumicznej”.

**Pytanie 7/IV:**

Czy w przypadku, gdy place budowy dla poszczególnych ulic będą przekazywane w różnych terminach, termin wykonania prac dla każdej ulicy jest liczony osobno?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zgodnie z postanowieniami SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest zadeklarować jeden termin na wykonanie wszystkich odcinków ulic, objętych przedmiotem zamówienia.

Terminy wykonania poszczególnych odcinków ulic podaje Wykonawca w przedstawionym harmonogramie. Harmonogram ten podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru Zamawiającego. Wszystkie terminy pośrednie zawarte w harmonogramie będą terminami obowiązującymi.



**Pytanie 8/IV:**

Czy Zamawiający posiada zabezpieczone miejsce na przyjęcie materiału z frezowania na placu ZDMiKP przy ul. Witebskiej?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak

**Pytanie 9/IV:**

Prosimy o informacje, czy Zamawiający będzie wymagał wymiany pierścienia odciążającego dla każdego wpustu ulicznego. Jeżeli nie, prosimy o wskazanie ilości pierścieni do wymiany.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Wszystkie wpusty określone w kosztorysie ofertowym wymagają dostarczenia pierścienia odciążającego.

**Pytanie 10/IV:**

Dokumentacja przetargowa oraz treść pozycji kosztorysowej nie przewiduje wymiany pokryw betonowych wpustów ulicznych. Prosimy o potwierdzenie, że wymiana pokryw betonowych wpustów nie leży w zakresie Zamówienia. Jeżeli Zamawiający przewiduje wymianę w ramach Zamówienia, prosimy o podanie ilości.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający nie przewiduje wymiany pokryw betonowych.

**Pytanie 11/IV:**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o uzgodnienia oraz zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na przedmiotowe zadanie.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Udostępniona na stronie internetowej wersja elektroniczna Projektu czasowej organizacji ruchu, jest identyczna z wersją papierową (zatwierdzoną). Wersja papierowa (zatwierdzona) zostanie przekazana wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę, wraz z pozostałymi dokumentami stanowiącymi załączniki do umowy.

**Pytania - zestaw V z dnia 09.03.2017 r:****Pytanie 1/V:**

Prosimy o zamieszczenie odpowiedniego SST w związku z wykonaniem oznakowania pionowego tzw. „kocie oczka” przy przejściach dla pieszych na ulicy Fordońskiej (poz. kosztorysowa 15, kosztorys: „ul. Fordońska od ul. Magazynowej do wjazdu do Elewatora zbożowego”), gdyż załączona dokumentacja uzupełniająca z dnia 08.03.2017 r. nie określa tych wymagań.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający, w katalogu „SST – uzupełnienie 2” zamieszcza Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D-07.02.01 Oznakowanie pionowe.

- II. Zgodnie z art. 38 ust. 4 UPZP, w związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie określonym w pkt I, zaznaczonym tłem koloru żółtego.
- III. W związku z dokonanymi zmianami w kosztorysach ofertowych, w zakresie określonym w pkt. I, w miejsce dotychczasowego „Wzór kosztorysu ofertowego ul. Fordońskiej od ul. Magazynowej do wjazdu do Elewatora zbożowego” oraz dotychczasowego „Wzór kosztorysu ofertowego ul. Szubińskiej od ul. Ks. Schulza do wiaduktu – wylot z miasta”, stanowiących element załącznika nr 4 do SIWZ, dostarcza nowy „Wzór kosztorysu ofertowego ZAMIENNY 1 ul. Fordońskiej od ul. Magazynowej do wjazdu do Elewatora zbożowego” oraz nowy „Wzór kosztorysu ofertowego ZAMIENNY 1 ul. Szubińskiej od ul. Ks. Schulza do wiaduktu – wylot z miasta”, uwzględniające dokonane przez Zamawiającego zmiany.

Nowe wzory ww. kosztorysów ofertowych, Zamawiający zamieścił w katalogu „SIWZ – uzupełnienie 1”.

IV. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami i dokonanyymi zmianami treści SIWZ (ZMIANA Nr 2) oraz czasem niezbędnym na wprowadzenie zmian w ofertach, działając na podstawie art. 38 ust. 6 UPZP, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **21.03.2017 r.**

W związku z powyższym ulegają zmianie w tym zakresie, odpowiednie zapisy SIWZ zawarte w pkt: 16.18, 17.2 i 17.6., tj.:

1. w pkt 16.18. SIWZ:

Zapis: „*Nie otwierać przed dniem 20.03.2017 r. godz. 10:30.*”

otrzymuje brzmienie:

„*Nie otwierać przed dniem 21.03.2017 r. godz. 10:15.*”

2. w pkt 17.2. SIWZ:

Zapis: „Termin składania ofert upływa w dniu **20.03.2017 r. godz. 10:00.**”

otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa w dniu **21.03.2017 r. godz. 10:00.**”

3. w pkt 17.6 SIWZ:

Zapis: „Termin otwarcia ofert: w dniu **20.03.2017 r. godz. 10:30.**”

otrzymuje brzmienie:

„Termin otwarcia ofert: w dniu **21.03.2017 r. godz. 10:15.**”

V. Wyjaśnienia, ZMIANA Nr 2 treści SIWZ oraz nowy termin składania i otwarcia ofert, stają się obowiązujące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu udostępnienia przedmiotowej SIWZ.

p.o. DYREKTORA

*Tomasz Szymański*

(podpis kierownika zamawiającego)

Kontakt:

Przemysław Mikołajczyk

Nr tel. kont.: (52) 582 27 97

E-mail: zp@zdmikp.bydgoszcz.pl

SPECJALISTA  
ds. zamówień publicznych  
*Przemysław Mikołajczyk*