



Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ
Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142
IDENTYFIKATOR 090563842
NIP 554 030 92 41
Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 325 240 500,00 zł

TELEFON (52) 586 05 00,
FAX: (52) 586 05 93,
(52) 586 05 83,
(52) 586 05 73.

adres e-mail: wodkan@mwik.bydgoszcz.pl
adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomicznych
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Eksploatacji
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Rozwoju

mgr inż. Stanisław Drzewiecki
mgr Ewa Szczepkowska
mgr inż. Sławomir Rybarski
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

RT.405/0385/2016

Bydgoszcz, 19.07.2016 r.

**Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
ul. Toruńska 174a
85-844 BYDGOSZCZ**

Dotyczy: warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni drogi dojazdowej oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 4 - 6 na os. Bartodzieje w Bydgoszczy

W nawiązaniu do pisma znak: IP-2101/5_6_V/5/16 z dnia 01.07.2016 r. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o. o. informuje, że wody opadowe z nawierzchni drogi dojazdowej oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 4 - 6 na os. Bartodzieje w Bydgoszczy można odprowadzić w nawiązaniu do istniejących miejskich kanałów deszczowych \varnothing 0,40 m w ul. Morskiej i \varnothing 0,50 m w drodze dojazdowej od ul. Morskiej (wybudowanych w układzie piętrowym deszczowo-sanitarnym kds \varnothing 0,40/0,20 m i kds \varnothing 0,50/0,20 m) oraz w oparciu o „*Studium programowo-przestrzenne kanalizacji deszczowej dla miasta Bydgoszczy*”.

Przy projektowaniu rozwiązań w miarę możliwości należy dążyć do maksymalnego ograniczenia odprowadzania wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej poprzez ich zagospodarowywanie w granicach terenu powstawania opadu, np. poprzez bezpośrednie odprowadzenie w grunt z zastosowaniem rozszczelnienia nawierzchni utwardzonych.

Podłączenia kanalizacji deszczowej, odprowadzające wody opadowe do kanału deszczowego wybudowanego w układzie piętrowym (kanał deszczowo-sanitarny) należy zasyfonować. Ze względów eksploatacyjnych zastosować syfony odwrócone.

Przewidzieć wpusty deszczowe z częścią osadnikową.

Włączenia do kanalizacji deszczowej należy wykonać poprzez istniejące studnie rewizyjne (za pośrednictwem przejść szczelnych) lub bezpośrednio do kanału (poprzez złącza siodłowe „na ostro”), za pomocą wiertnicy. Zabrania się rozkuwania studni lub kanałów.

Na odprowadzenie wód opadowych należy opracować projekt przez uprawnioną jednostkę projektową w oparciu o obowiązujące przepisy i normy oraz uzyskać wymagane prawem opinie i uzgodnienia, w tym uzgodnienie ZUDP.

Projekt kanalizacji deszczowej należy przedłożyć do uzgodnienia w MWiK - sp. z o. o.

Realizacja kanalizacji deszczowej winna następować zgodnie z obowiązującymi przepisami i Prawem Budowlanym.

Wszelkie prace w zakresie włączeń do miejskiej kanalizacji deszczowej w układzie piętrowym (deszczowo-sanitarnym) winny być wykonywane pod nadzorem Zakładu Sieci Kanalizacyjnej MWiK - sp. z o. o., od którego należy uzyskać pozytywny pisemny protokół odbioru wykonanych robót.

W przypadku stwierdzenia kolizji realizowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem wod. - kan. (nie wykazany w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej lub wykazany błędnie) oraz w przypadku zmiany niwelety drogi (co wiąże się z możliwością wypłylenia lub przegłębienia sieci wod. - kan.), inwestor budowy nawierzchni drogowej zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt tej kolizji w porozumieniu i na warunkach MWiK - sp. z o. o.

Z uwagi na okres gwarancyjny wykonawcy robót, prace związane z przebudową lub wymianą istniejącej sieci wod. - kan. muszą być wykonane łącznie z budową nawierzchni drogowej.

Niniejsze warunki ważne są 2 lata od daty wydania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. BIURO INŻYNIERII DROGOWEJ
spółka cywilna
Agnieszka Szczuraszek-Kostencka
Paweł Szczuraszek
ul. Strusia 17
85-447 BYDGOSZCZ
3. RT/MK a/a

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Rozwoju
mgr inż. Włodzisław Smoczyński