



Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  
wraz z wyjaśnieniami i ZMIANA Nr 1 treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4, 6 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm) – dalej  
UPZP, zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ,  
**w dniu 27.06.2017 r.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ulicy wraz z budową infrastruktury dla transportu publicznego w ul. Wały Jagiellońskie w Bydgoszczy (na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek)”. Nr sprawy 026/2017.

I. Zamawiający: Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1 UPZP, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający **udziela następujących wyjaśnień** :

**Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę treści SIWZ wraz z załącznikami.**

**Pytania - zestaw I, z dnia 22.06.2017 r.**

1. W punkcie 1.2.2 PFU (pkt. 5.3 opisu) podano, że "istniejące sieci gazowe i ciepłownicze nie wymagają przełożeń". Na rysunku nr 4.1 pokazana jest natomiast przewidywana przebudowa gazociągu na odcinku o długości ok. 130 m. Prosimy o rozstrzygnięcie tej rozbieżności i wyjaśnienie, czy Wykonawca winien kalkulować przebudowę sieci gazowej.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

**Zamawiający przewiduje przebudowę gazociągu, w związku z tym Wykonawca w ofercie winien uwzględnić jego przebudowę.**

**Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w PFU stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, w następujący sposób:**

• w pkt 1. 2.2. PFU, zapis „Istniejące sieci gazowe i ciepłownicze nie wymagają przełożeń” zastępuje się zapisem: „Istniejące sieci gazowe wymagają przełożeń, uwzględniając warunki Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. – uzgodnienie nr 0223/BR/ZTI/2017. Sieć ciepłownicza nie wymaga przełożeń.”

• w załączniku nr 1 do PFU (Koncepcja programowo przestrzenna ..... ) pkt 5.3 opisu pn. „Istniejące sieci gazowe, wodociągowe i ciepłownicze”, zapis „ Istniejące sieci gazowe i ciepłownicze nie wymagają przełożeń” zastępuje się zapisem: „Istniejące sieci gazowe wymagają przełożeń, uwzględniając warunki Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. – uzgodnienie nr 0223/BR/ZTI/2017. Sieć ciepłownicza nie wymaga przełożeń.”

2. W punkcie 1.2.1.9 PFU zapisano, że „w ramach robót towarzyszących Wykonawca wykona: Ustawienie wiaty autobusowej”

Na rysunku nr 2.1 obok zatoki przy ul. Nowy Rynek pokazane są dwie wiaty - czy oznacza to, iż należy postawić jedną nową wiatę, a istniejąca wiatka zostanie wykorzystana?



Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że istniejąca wiata zostanie wykorzystana. Wykonawca winien uwzględnić posadowienie jednej wiaty autobusowej.

3. W punkcie 4.1 opisu oraz punkcie 1.2.3 PFU podano wytyczne dla budowy nowego oświetlenia. Proponowana lokalizacja słupów pokazana jest na rysunku 4.1. Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca winien uwzględnić również nakłady na oświetlenie północnej jezdni, która nie będzie objęta przebudową nawierzchni drogowej?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca winien uwzględnić nakłady finansowe na oświetlenie północnej jezdni, nieobjętej przebudową nawierzchni drogowej.

4. Według rysunku nr 3.1 siatka szklano-węglowa ma być układana na całej szerokości jezdni zarówno na istniejącej podbudowie jak i na poszerzeniach o nowej konstrukcji. Szerokość poszerzeń na długim odcinku wynosi od 2 do 4 m. Czy Zamawiający będzie wymagał układania siatki na całej szerokości poszerzenia, czy wystarczy ułożenie jej tylko na pasie bezpośrednio sąsiadującym ze stykiem starej i nowej nawierzchni?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający będzie wymagał ułożenia siatki szklano – węglowej na całej szerokości jezdni, czyli na istniejącej podbudowie i poszerzeniach o nowej konstrukcji.

II. Zgodnie z art. 38 ust. 4 UPZP, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

1. określonym w pkt I. niniejszego pisma, gdzie *tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę treści SIWZ wraz z załącznikami*,
2. dodatkowych zmian w treści wzoru Umowy – załącznika nr 1 do SIWZ, poza określonymi w pkt I. niniejszego pisma, tj.:

Zmienia się treść § 26 ust. 3 pkt 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz wzoru Umowy, stanowiąca załącznik Nr 3,”*

III. W związku z wyjaśnieniami i dokonaną ZMIANĄ Nr 1 treści SIWZ, nie prowadzącą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, wymagającą jednak dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 6 UPZP **przedłuża termin składania ofert do dnia 06 lipca 2017 r. godz. 10:00** i zmienia w tym zakresie odpowiednie zapisy SIWZ, zawarte w pkt 16.18, 17.2 i 17.6, tj.:

1. w **pkt 16.18. SIWZ**  
Zapis: „Nie otwierać przed dniem **29.06.2017 r. godz. 10:30**”  
otrzymuje brzmienie:  
„Nie otwierać przed dniem **06.07.2017 r. godz. 10:30**”
2. w **pkt 17.2. SIWZ**  
Zapis: „Termin składania ofert upływa w dniu **29.06.2017 r. godz. 10:00**”  
otrzymuje brzmienie:  
„Termin składania ofert upływa w dniu **06.07.2017 r. godz. 10:00**”
3. w **pkt 17.6 SIWZ**  
Zapis: „Termin otwarcia ofert: w dniu **29.06.2017 r. godz. 10:30**”  
otrzymuje brzmienie:  
„Termin otwarcia ofert: w dniu **06.07.2017 r. godz. 10:30**”

IV. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SIWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia przedmiotowej SIWZ.

p.b. DYREKTORA

**Tomasz Szymański**

(podpis kierownika zamawiającego)

St. specjalista-koordynator  
zamówień publicznych  
Bogna Klimczewska

Kontakt:

Aneta Bartkowiak,

Nr tel. kont. 52 582-27-76

e-mail: [aneta.bartkowiak@zdmikp.bydgoszcz.pl](mailto:aneta.bartkowiak@zdmikp.bydgoszcz.pl)