



Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
wraz z wyjaśnieniami i ZMIANĄ Nr 5 treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1a, 2, 12a ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm) – dalej UPZP,
zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ,

w dniu 03.08.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej w systemie zaprojektuj-wybuduj”, Nr sprawy 028/2017.

- I. Zgodnie z art. 38 ust. 1a UPZP, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień :

1. Pytania - zestaw II, z dnia 01.08.2017 r.

W zestawie nr III z dnia 7.07.2017 w pytaniach nr 16 i 17 Wykonawca zapytał o rodzaj i parametry napędów rozłączników sieci trakcyjnej tramwajowej (dotyczy izolatora sekcyjnego zlokalizowanego przed pętlą i punktu zasilającego zlokalizowanego na pętli tramwajowej) a udzielone odpowiedzi przez Zamawiającego dotyczą napędów zwrotnic tramwajowych (rozjazdów).

Proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie i udzielenie prawidłowych odpowiedzi zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Napęd odłączników sekcyjnego i punktu zasilającego musi być elektryczny o parametrach technicznych nie gorszych niż:

- napięcie zasilania z sieci trakcji tramwajowej: 660V DC
- siła podnoszenia: 2,2 kN
- max. skok: 205 mm
- prędkość podnoszenia: 46 mm/s
- wysokość obudowy napędu: 870 mm +/- 20 mm
- szerokość obudowy napędu: 170 mm +/- 20 mm

Izolator sekcyjny:

- musi posiadać magnesy wydmuchowe
- musi posiadać przerwę izolacyjną 100 mm
- długość całkowita izolatora sekcyjnego nie może przekraczać 1160 mm
- siła zrywająca 45 kN
- typ drutu trakcyjnego DJP 100

- II. W związku z wyjaśnieniami i dokonaną ZMIANĄ Nr 5 treści SIWZ, prowadzącą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, **przedłuża termin składania ofert do dnia 08 sierpnia 2017 r. godz. 09:30** i zmienia w tym zakresie odpowiednie zapisy SIWZ, zawarte w pkt 16.18, 17.2 i 17.6, tj.:

1. w pkt 16.18. SIWZ

Zapis: „Nie otwierać przed dniem **04.08.2017 r. godz. 10:00**”
otrzymuje brzmienie:

„Nie otwierać przed dniem **08.08.2017 r. godz. 10:00**”

2. w pkt 17.2. SIWZ

Zapis: „Termin składania ofert upływa w dniu **04.08.2017 r. godz. 09:30**”



otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa w dniu **08.08.2017 r. godz. 09:30**”

3. w pkt 17.6 SIWZ

Zapis: „Termin otwarcia ofert: w dniu **04.08.2017 r. godz. 10:00**”

otrzymuje brzmienie:

„Termin otwarcia ofert: w dniu **08.08.2017 r. godz. 10:00**”

- III.** Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 5 treści SIWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia przedmiotowej SIWZ.

p.o. DYREKTORA

Tomasz Szmarciński

.....
(podpis kierownika zamawiającego)

Kontakt:

Katarzyna Robotnikowska

Nr tel. kont.: (52) 582 27 66

E-mail: katarzyna.robotnikowska@zdmikp.bydgoszcz.pl

Naczelnik Wydziału
Funduszy Europejskich
i Procedur Przetargowych

Alicja Kruszczyńska

