

Bydgoszcz, 25 kwietnia 2017 r.

WT-RO1-037-2016

Zakład Elektroinstalacyjny
Roman Kwiatek
ul. Kościuszki 53
85-079 Bydgoszcz**dotyczy: likwidacji oświetlenia drogowego przy ulicach: Warmińskiego,
Obrońców Bydgoszczy i Marcinkowskiego w Bydgoszczy.**

Szanowni Państwo,

Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz, w związku z rewitalizacją ulic: Warmińskiego, Obrońców Bydgoszczy i Marcinkowskiego w Bydgoszczy, podaje warunki na przebudowę i likwidację oświetlenia drogowego po spełnieniu poniższych warunków:

- Istniejąca sieć oświetleniowa zasilana jest z szafek oświetleniowych: SOU 001 Warmińskiego, SOU 432 Dworcowa - Sienkiewicza
- Prace będą wykonywane bez inwestycji ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.,
- Zdemontować istniejące oświetlenie ulic Warmińskiego, Obrońców Bydgoszczy, Marcinkowskiego kolidującego z projektem nowego oświetlenia wraz z kotwami linii nn przewieszanej, usytuowanymi na elewacjach budynków przy w/w ulicach,
- Zdemontować zasilanie obwodu na ulicy Podolskiej ze słupa linii napowietrznej usytuowanego u zbiegu ulic Warmińskiego i Podolskiej wraz z przedmiotowym słupem ŻN,
- Zaprojektować zasilanie obwodu na ulicy Podolskiej kablem YAKY 4 x 35 mm² z dogodnego słupa obwodu na ulicy Zduny
- W szafce oświetleniowej 432 Dworcowa - Sienkiewicza zabudować odbiornik sterowania radiowego OR-01,
- Ewentualne kolizyjne kable oświetleniowe osłaniać rurą typu AROT niebieską o średnicy 110 mm,
- W czasie trwania prac zachować ciągłość działania urządzeń oświetleniowych nie objętych przebudową,
- Opracować dokumentację techniczną i przedłożyć do uzgodnienia w Rejonie Oświetleniowym Bydgoszcz,
- Dokonać obliczeń zabezpieczeń przedlicznikowych w szafkach oświetleniowych: 001 i 432 po demontażu,
- Przesyłając dokumentację do uzgodnienia należy przewidzieć jeden egzemplarz dla celów archiwalnych ENEA Oświetlenie sp. z o.o.,

CentralaEnea Oświetlenie sp. z o.o.
71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 34tel. +48 91 813 50 00
faks +48 91 813 50 49NIP 852-19-82-912
REGON 811084325oswietlenie@enea.pl
www.enea-oswietlenie.pl

- Prace zanikające wymagają odbioru etapowego,
- Po wykonaniu robót całość podlega odbiorowi / sprawdzeniu technicznemu przez RD Bydgoszcz.
- Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,
- Niniejsze warunki na usunięcie kolizji (likwidacji) będą skuteczne pod warunkiem podpisania z nami umowy likwidacyjnej, którą należy dołączyć do dokumentacji projektowej. Umowa sporządzona zostanie na podstawie zestawienia demontowanych urządzeń,
- Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o odbiorze w terminie 5-ciu dni przed proponowaną datą, oraz dostarczenia dokumentacji powykonawczej, protokołów badań, zestawienia materiałów zdemontowanych i zabudowanych oraz powykonawczą inwentaryzację geodezyjną urządzeń,
- Przed rozpoczęciem prac należy wystąpić pisemnie do Rejonu Oświetleniowego Bydgoszcz o dopuszczenie do prac,
- Przebudowana sieć oświetleniowa zasilana z SOU 001 i SOU 432 pozostaje na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.,
- Warunki dotyczą tylko sieci oświetlenia drogowego.

Niniejsze warunki są ważne dwa lata od dnia 25.04.2017 r.

Z poważaniem

Rejonu Oświetleniowego
Bydgoszcz
Dariusz Boczkowski