



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Treść za pytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami i ZMIANA Nr 1 treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a, 2, 4, 4a i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.) – dalej UPZP, zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ.

w dniu 06.03.2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Bydgoszczy”.
Nr sprawy 009/2018.

- I. **Zamawiający:** Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (ZDMiKP) informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1 i 1a UPZP, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający **udziela następujących wyjaśnień** :

Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę treści SIWZ wraz z załącznikami.

1. **Pytania - zestaw I, z dnia 28.02.2018 r.**

Pytanie nr 1/I

Dotyczy sieci wodociągowej. Prosimy o sprecyzowanie średnicy studni, która ma być wykonana na istniejących przewodach wodociągowych. W opisie punkt 5.4 jest średnica 3000 mm, a na planie sytuacyjnym 2000 mm.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że prawidłowa średnica studni jest podana na planie i wynosi 2000mm. W związku z tym, w załączniku nr 1 do SIWZ, w opisie technicznym dotyczącym przebudowy sieci wodociągowej na ZADANIU nr 1, w punkcie 5.4 - podaną średnicę „3000mm” Zamawiający zmienia na prawidłową „2000mm”.

Pytanie nr 2/I

Prosimy o uzupełnienie brakujących SST: ZADANIE 1 : D-05.03.16, D.05.03.13a, D.05.03.05b, ZADANIE 2: D.04.08.00.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dostarcza brakujące SST na ZADANIE nr 1 : D-05.03.16, D-05.03.13a, D-05.03.05b oraz informuje, że SST D-04.08.00 na ZADANIE nr 2 została błędnie przywołana w poz. 28 kosztorysu ofertowego.

W związku z tym, w załączniku nr 4-2 do SIWZ, w kosztorysie ofertowym na ZADANIE nr 2, w poz. 28 – podaną STD-04.08.00 Zamawiający zmienia na prawidłową STD-05.03.05b (SST D-05.03.05b).

Pytanie nr 3/I

Prosimy o korektę ilości pozycji kosztorysowej nr 215.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

W załączniku nr 4-1 do SIWZ, w kosztorysie ofertowym na ZADANIE nr 1, w poz. 215 podaną ilość kilometrów „02-sty” Zamawiający zmienia na prawidłową „2,4”.

Cm

Pytanie nr 4/I

Prosimy o wskazanie zakresu robót w kosztorysie dla Etap II Zadania 1– dla którego został przewidziany termin realizacji : 4 miesiące liczone od maja 2018 r. do sierpnia 2018 r.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

*Zakres etapu 2 ZADANIA nr 1 został określony w OPZ i obejmuje zakres robót związany z budową jezdni na nowoprojektowanym rondzie, z towarzyszącym uzbrojeniem oraz z uzyskaniem funkcjonalności ronda pod względem kierunkowo – ruchowym, czyli **obejmuje budowę ronda z całą infrastrukturą**.*

Zamawiający informuje, że kosztorys ofertowy na ZADANIE nr 1 nie został podzielony przedmiarowo na etap 1 i etap 2, w związku z tym, nie jest w stanie wskazać szczegółowego zakresu robót etapu 2.

Pytanie nr 5/I

Pozycja kosztorysowa nr 38 opisuje warstwę z mieszanki stabilizowanej cementem CBGM 0/11,2 kl. 1,5/2,0 gr.15 cm pod jezdnię KR4 i KR1 , natomiast przywołana do pozycji SST D-04.05.01 opisuje mieszankę związaną cementem CBGM 0/11,2 kl. 3/4. W związku z rozbieżnościami prosimy o wyjaśnienie.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wzmocnienia podłoża pod jezdnie KR4 i KR1 ma być wykonane z mieszanki CBGM 0/11,2 kl. 1,5/2,0 , tak jak podano w kosztorysie i w projekcie.

W związku z tym, w załączniku nr 1 do SIWZ, Zamawiający zastępuje obecną SST D-04.05.01 na ZADANIE nr 1 nową poprawioną SST D-04.05.01.

Pytanie nr 6/I

Pozycja kosztorysowa nr 64 opisuje: „Montaż punktowych elementów osadzanych w gniazdach typu RS”. Prosimy o wyjaśnienie jakie punktowe elementy osadzone w gniazdach typu RS należy przyjąć do wyceny?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w projekcie organizacji ruchu dla przebudowy ulicy Wiatrakowej (ZADANIE nr 2) przyjęto 6 słupków do znaków średnicy 60 mm, które mają być umieszczone w gniazdach typu RS. Lokalizacja tych znaków jest wskazana na planie sytuacyjnym projektu organizacji ruchu.

II. Zgodnie z art. 38 ust. 4 UPZP, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

1. określonym w pkt I. niniejszego pisma, gdzie tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę treści SIWZ wraz z załącznikami,
2. dodatkowych zmian w treści SIWZ, poza określonymi w pkt I. niniejszego pisma, tj.:
W kosztorysie ofertowym dla ZADANIA nr 1, stanowiącym załącznik nr 4-1 do SIWZ, w poz. 147 dotyczącej „Zasypywania rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III”, Zamawiający zmienia podaną ilość „636 m³” na prawidłową ilość „63,6 m³”.
3. W związku z dokonaną ZMIANĄ Nr 1 treści SIWZ (opisaną w pkt I. w wyjaśnieniu na pytanie 1/I, 2/I, 3/I i 5/I oraz w pkt II.) Zamawiający dostarcza:
 - poprawiony opis techniczny dotyczący przebudowy sieci wodociągowej na ZADANIE nr 1,
 - brakujące SST na ZADANIE nr 1 : D-05.03.16, D-05.03.13a, D-05.03.05b,
 - poprawioną SST na ZADANIE nr 1 : D-04.05.01,
 - nowe wzory kosztorysów ofertowych na ZADANIE nr 1 i nr 2, uwzględniające zmiany opisane w pkt I. i II. zaznaczone tłem koloru żółtego, oraz oznaczone „załącznik Nr 4-1 do SIWZ - ZMANA Nr 1 SIWZ” i „załącznik Nr 4-2 do SIWZ - ZMANA Nr 1 SIWZ”.

III. W związku z wyjaśnieniami i dokonaną ZMIANĄ Nr 1 treści SIWZ, nieprowadzącą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, o której mowa w art. 12a ust. 2 UPZP, wymagającą jednak dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, oraz w celu dochowania terminu na udzielenie wyjaśnień, wynikającego z art. 38 ust. 1 pkt 3 UPZP, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6, **przedłuża termin składnia ofert do dnia 12.03.2018 r. godz. 10:00** i jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 UPZP, zmienia w tym zakresie odpowiednie zapisy SIWZ zawarte w pkt: 16.18, 17.2 i 17.6, tj.:

1. w pkt 16.18. SIWZ

Zapis: „Nie otwierać przed dniem **07.03.2018 r. godz. 10:30**”

otrzymuje brzmienie:

„Nie otwierać przed dniem **12.03.2018 r. godz. 10:30**”

2. w pkt 17.2. SIWZ

Zapis: „Termin składania ofert upływa w dniu **07.03.2018 r. godz. 10:00**”

otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa w dniu **12.03.2018 r. godz. 10:00**”

3. w pkt 17.6 SIWZ

Zapis: „Termin otwarcia ofert: w dniu **07.03.2018 r. godz. 10:30**”

otrzymuje brzmienie:

„Termin otwarcia ofert: w dniu **12.03.2018 r. godz. 10:30**”

IV. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SIWZ oraz nowy termin składania i otwarcia ofert, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia przedmiotowej SIWZ.

p.o. DYREKTORA

Jacek Witkowski

.....
(podpis kierownika zamawiającego)