

## załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień odrębnych

Bydgoszcz, dnia 28.02.2018

### ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości od kwoty 6.000 euro do kwoty 30.000 euro

#### dotyczy zamówienia projektu budowy chodników wraz z oświetleniem na osiedlu Osowa Góra - ulica Wielorybia w Bydgoszczy CPV 71.32.00.00-7

1. Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie opisanego niżej przedmiotu zamówienia :

**Zapraszamy do złożenia oferty obejmującej wykonanie:**

**Zaprojektowanie chodników wraz z oświetleniem na Osiedlu Osowa Góra - ulica Wielorybia w Bydgoszczy.**

**W załączniku do niniejszego ogłoszenia podane są szczegóły dotyczące wykonania zamówienia.**

2. Warunki stawiane Wykonawcom : zgodnie z załącznikami o zapytanie.
3. Termin realizacji zamówienia : 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
4. Kryterium wyboru oferty :
  - 1) cena 80 %
  - 2) inne – termin realizacji zamówienia 20%:
    - 10% - 80 dni realizacji zamówienia,
    - 20% - 70 dni realizacji zamówienia,
5. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: upływa w dniu 9 marca 2018 roku o godz. 09:00.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami  
Dariusz Radzimski - tel. 52-582-27-01  
Jacek Bartkowiak – tel. 52-582-27-16
8. Ofertę należy złożyć na adres : Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz lub faksem na Nr 52-582-27-77 lub pocztą elektroniczną na adres [zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl](mailto:zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl)

Z upoważnienia  
Dyrektora ZDMiKP  
p.o. Zastępcy Dyrektora  
ds: Urzysiania Infrastruktury

Jacek Bartkowiak  
Dyrektor ZDMiKP

BPO U. A. 2. 145  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ewa Adamczak

**Opis przedmiotu zamówienia:**

Wykonanie dokumentacji projektowej chodników wraz z oświetleniem:

I. Dokumentacja projektowa:

Dokumentację należy projektować w uzgodnieniu z ZDMiKP w Bydgoszczy.

Dokumentacja projektowa składa się z:

1. Projekt PW i PB – 4 egz.+ wersja elektroniczna.
2. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego.
3. Opracowanie SST.
4. Powierzchnia chodników – ok. 1360m<sup>2</sup>.
5. Zasilanie oświetlenia z istniejącej SOU – ul. Wielorybia, własność Gmina Bydgoszcz.

Starszy inspektor nadzoru

Dariusz Radzinski

upr. bud. nr 0110-1-7342-33/99.