

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROTOKOŁU ODBIORU
BRANŻA DROGOWA- USTERKI DO WYKONANIA

ul. 11 Listopada z 31.07.2018 r.

- Oczyszczyć i uzupełnić brakującą kostkę na chodniku przy skrzyżowaniu 11 Listopada i Sułkowskiego,
- Wyregulować wpust przy bloku 11 Listopada 24 a Sułkowskiego 13,
- Wymienić/naprawić uszkodzone krawężniki na łukach przy 11 Listopada 24,
- Wyrównać tereny zielone i dosypać ziarna trawy przy krawężnikach i obrzeżach,
- Poprawić i domulić styki przy i na wyniesionych przejściach,
- Źle wyprofilowane ciekі przy wyniesionych przejściach dla pieszych,
- Naprawić krawężniki najazdowe przy wyniesionych przejściach dla pieszych,
- Przełożyć kostkę przy przejściu dla pieszych przy ulicy Świerkowej i na wyniesionym skrzyżowaniu (zapadnięcia),
- Podnieść tabliczkę TAXI,
- Grubość oznakowania poziomego wg pomiarów laboratorium,
- Wyczyścić oznakowanie poziome przejść dla pieszych przy ulicy Gdańskiej,
- Uzupełnić oznakowanie poziome przy ulicy Gdańskiej (jezdni północna),
- Na odcinku od ulicy Gdańskiej do ulicy Gdańskiej serwisowej został niepotrzebnie obniżony krawężnik i chodnik – sprawa do wyjaśnienia,
- Oczyszczyć brzegi wpustów z masy bitumicznej,
- Wyprofilować krawężniki i wyregulować studnię przy skrzyżowaniu z ulicą Gdańską serwisową,
- Wyjaśnić lokalizację kopert przy ulicy 11 Listopada 1A,
- Poprawić krawężnik i powierzchnię przejścia dla pieszych przy ulicy Jodłowej,
- Wyprostować słupek ze znakiem A7 na ulicy Jodłowej,
- Przełożyć kostkę do wpustów na ulicy Świerkowej,
- Poprawić oznakowanie poziome przy kwaciarni na przejściu dla pieszych,
- Wymienić hałasujący wpust przy ulicy 11 Listopada 15,
- Zrobić ciek przy przejściu dla pieszych przy ulicy 11 Listopada 15,
- Wyregulować studnię w pasie dzielącym na przejściu dla pieszych przy ulicy 11 Listopada 24,
- Wymienić krawężnik przy przejściu dla pieszych przy ulicy 11 Listopada 15,
- Poprawić linie poziome najazdowe na wyniesionych przejściach dla pieszych przy ulicy 11 Listopada 17,
- Ustawić kosz na śmieci przy Pizzerii,
- Uporządkować teren przy Makrum,
- na skrzyżowaniu 11 listopada – Sułkowskiego brak B-43, do uzupełnienia.
- na skrzyżowaniu 11 listopada – Sułkowskiego znak F-10 należy umieścić na słupku razem z D-2, A-7, T-21, z zachowaniem skrajni poziomej i pionowej.
- na skrzyżowaniu 11 listopada – Świerkowa należy uzupełnić brakujący znak A-7 (zostały same obejmę)
- na skrzyżowaniu 11 listopada – Świerkowa należy usunąć znaki B-43 i B-44 (wlot Świerkowa)
- na skrzyżowaniu 11 listopada – Jodłowa (jezdni północna, zachodnie przejście) słupki ze znakami D-3, D-6 należy przestawić bliżej przejścia dla pieszych – max. 0,5 m od krawędzi przejścia od strony najazdu.
- na skrzyżowaniu 11 listopada – Jodłowa obrócony znak A-7 do poprawienia
- na skrzyżowaniu 11 listopada – Jodłowa opuszczone znaki D-19 do poprawienia
- na skrzyżowaniu 11 listopada – Gdańska do uzupełnienia oznakowanie B-43, B-44

- na skrzyżowaniu 11 listopada – Gdańska brak oznakowania P-14 do uzupełnienia, zabrudzone oznakowanie P-10 do odświeżenia
- 11 listopada 1a – długość oznakowania P-20 (koperty) stanowisk indywidualnych
- 11 listopada (kierunek od Sułkowskiego) dwa pierwsze przejścia wyniesione do poprawienia oznakowanie P-25 (linie powinny być równoległe do najazdu)
- Uwagi ogólne:
 - oznakowanie pionowe należy wyprostować. Nie dopuszcza się odchyłek od pionu większych niż 1%.
 - oznakowanie pionowe musi być umieszczone z zachowaniem skrajni poziomej i pionowej.

Termin usunięcia usterek: **14.08.2018 rok**

ZDMiKP

.....

PBDiM Kobyłarnia

.....

