



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami i ZMIANĄ Nr 1 treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – dalej UPZP, zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ,

w dniu 13.07.2016 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie Osiedla Eskulapa w Bydgoszczy”. Nr sprawy 036/2016.

- I. Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust 1 UPZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę treści SIWZ wraz z załącznikami.

Zestaw I z dnia 01.07.2016 r:

Pytanie nr I/ 1:

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert robotą budowlaną polegającą na wykonaniu w jednym zadaniu budowy lub przebudowy ulicy o nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o powierzchni minimum 12.000 m² i o nawierzchni z elementów betonowych o powierzchni minimum 5.000 m² wraz z budowa lub oświetlenia ulicznego, kanalizacji teletechnicznej. Czy wykonawca może wykazać się budową kanalizacji teletechnicznej w oddzielnym zadaniu?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, określonego w pkt 10.2. SIWZ.

Zestaw II z dnia 06.07.2016 r:

Pytanie nr II/1:

Prosimy o potwierdzenie iż słupy oświetleniowe powinny być ocynkowane warstwą ocynku 70-80µm zgodnie z normą.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że słupy oświetleniowe mają być ocynkowane warstwą ocynku 70-80 µm zgodnie z normą.

Pytanie nr II/2:

Prosimy o potwierdzenie iż wszystkie wysięgniki do słupów oświetleniowych mają mieć długość 1,5m.



Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie wysięgniki do słupów oświetleniowych mają mieć długość 1,5m.

Zestaw III z dnia 07.07.2016 r:

Pytanie nr III/1:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna spełnianie warunku posiadanej wiedzy i doświadczenia jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej jedną robotę budowlaną dotyczącą przebudowy kanalizacji deszczowej o długości minimum 1500 m wynikającej z sumowania odcinków o średnicach powyżej 315 mm i wykonanej w ramach budowy przebudowy drogi?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający uzna warunek, opisany w pkt 10.2.2) SIWZ, za spełniony.

Pytanie nr III/2:

Rysunek planu sytuacyjnego branży drogowej zakłada wykonanie zewnętrznej obwiedni ronda z krawężnika kamiennego 15x30 cm, natomiast przekroje normalne z krawężnika betonowego 15x30 cm. Który krawężnik należy wbudować - kamienny czy betonowy?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Należy wbudować krawężnik kamienny.

Pytanie nr III/3:

Opis organizacji ruchu drogowego zakłada wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego w technologii chemoutwardzalnej, natomiast pozycje 75-78 kosztorysu ofertowego zakładają wykonanie oznakowania grubowarstwowego w technologii termoplastycznej. Proszę o sprecyzowanie czy oznakowanie poziome ma zostać wykonane jako termoplastyczne czy chemoutwardzalne?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Oznakowanie poziome wykonać jako grubowarstwowe chemoutwardzalne zgodnie z SST 07.01.01.

Zamawiający zmienia treść opisu w pozycjach 75-78 kosztorysu ofertowego.

W związku z tym Zamawiający dostarcza nowy dokument zawierający zmiany treści SIWZ wynikające z udzielonych wyjaśnień, oznaczony „KOSZTORYS OFERTOWY ZMIENNY”, stanowiący zmianę załącznika Nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr III/4:

W pkt. 9.3.2 wzoru umowy podany jest okres gwarancji na oznakowanie poziome długości pięciu lat. Proszę o podanie okresu gwarancji na oznakowanie pionowe – czy będzie to okres jak zaoferowana gwarancja na roboty budowlane czy będzie to okres zgodnie z pkt. 7 opisu do projektu organizacji ruchu drogowego?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wymaga okresu gwarancyjnego na oznakowanie pionowe wraz z elementami BRD tożsamego z okresem gwarancyjny na roboty budowlane.

W związku z powyższym, Zamawiający wykreśla zapis dotyczący okresów gwarancyjnych wskazanych w pkt 7 opisu do Projektu stałej organizacji ruchu.

Pytanie nr III/5:

Proszę o załączenie aktualnych uzgodnień z gestorami sieci.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia kopie (skany) aktualnych uzgodnień z gestorami sieci, które stanowią uzupełnienie załącznika Nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr III/6:

Proszę o załączenie pozwolenia na wycinkę drzew.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Pozwolenie na wycinkę drzew nie jest wymagane. Zamawiający posiada prawomocną decyzję ZRID.

Pytanie nr III/7:

Proszę o załączenie decyzji środowiskowej.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia kopie (skan) Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WGK/983/2015 z dnia 27.10.2015r., która stanowi uzupełnienie załącznika Nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr III/8:

Czy Zamawiający potwierdza, że przed przystąpieniem do robót na Wykonawcy spoczywa obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej stwierdzający brak, bądź występowanie gatunków chronionych i ich siedlisk?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WGK/983/2015 z dnia 27.10.2015 r. Zamawiający jako Inwestor zobowiązany jest w przypadku stwierdzenia gatunków chronionych i ich siedlisk, uzyskać stosowane zezwolenie na podejmowanie działań związanych względem gatunków chronionych zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody. W celu stwierdzenia występowania gatunków chronionych i ich siedlisk Wykonawca winien wykonać inwentaryzację przyrodniczą. W przypadku konieczności prowadzenia prac w okresie lęgowym ptaków, realizacja robót będzie przeprowadzona po potwierdzeniu przez eksperta ornitologa braku lęgów (gniazd) chronionych gatunków ptaków na terenie inwestycji. Przeprowadzenie ekspertyzy ornitologicznej będzie leżało po stronie Wykonawcy. Przeprowadzenie działań kompensacyjnych związanych z przeniesieniem ptaków chronionych wynikać będzie z otrzymanych decyzji zezwalających na przeprowadzenie takich czynności. Ewentualne działania kompensacyjne należeć będą do Wykonawcy. Uzyskanie przez Wykonawcę decyzji zezwalającej na odstępstwa w stosunku do dziko żyjących zwierząt objętych ochroną gatunkową w okresie lęgowym ptaków, w celu umożliwienia Wykonawcy wycinkę drzew w okresie lęgowym ptaków, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

W związku z powyższym Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wypełnienia warunków i postanowień zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WGK/983/2015 z dnia 27.10.2015 r.

Zamawiający dodaje nową pozycję kosztorysową nr 373, w której należy ująć koszty z tym związane.

W związku z tym Zamawiający dostarcza nowy dokument zawierający zmiany treści SIWZ wynikające z udzielonych wyjaśnień, oznaczony „KOSZTORYS OFERTOWY ZAMIENNY”, stanowiący zmianę załącznika Nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr III/9:

Proszę o wykreślenie pkt. 7.4 Wagi i zasady ważenia z SST D-00.00.00 Wymagania ogólne.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wykreśla zapis pkt. 7.4 Wagi i zasady ważenia z SST D-00.00.00 Wymagania ogólne, które znajdują się w "SST TOM I".

W związku z powyższym Zamawiający, w miejsce „SST TOM I” dostarcza nowy dokument „SST TOM I zamienny”, uwzględniający zmianę, który stanowi uzupełnienie załącznika Nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr III/10:

Proszę o załączenie SST HH.10.10.10 Analiza po realizacyjna z zakresie badań akustycznych.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Analiza porealizacyjna w zakresie badań akustycznych nie jest wymagana.

Zamawiający wykreśla pozycję 117 kosztorysu ofertowego.

W związku z tym Zamawiający dostarcza nowy dokument zawierający zmiany treści SIWZ wynikające z udzielonych wyjaśnień, oznaczony „KOSZTORYS OFERTOWY ZAMIENNY”, stanowiący zmianę załącznika Nr 5 do SIWZ.

Zestaw IV z dnia 07.07.2016 r:

Pytanie nr IV/1:

Zgodnie z opisem Projektu stałej organizacji ruchu: Elementy oznakowania ścieżek rowerowych projektuje się, jako cienkowarstwowe, prosimy o dodanie właściwej pozycji kosztorysowej dot. wykonania oznakowania cienkowarstwowego

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dodaje w kosztorysie ofertowym pozycje poz. 77a oraz 78a dot. wykonania oznakowania cienkowarstwowego, jednocześnie pomniejszając ilości wyszczególnione w pozycjach 77 oraz 78 kosztorysu.

W związku z tym Zamawiający dostarcza nowy dokument zawierający zmiany treści SIWZ wynikające z udzielonych wyjaśnień, oznaczony „KOSZTORYS OFERTOWY ZAMIENNY”, stanowiący zmianę załącznika Nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr IV/2:

Dotyczy pktu 9.3.2. Wzoru Umowy, prosimy o dodanie zapisu:

- wykonanego oznakowania poziomego cienkowarstwowego, dla którego Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 1 roku.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający przychyła się do propozycji Wykonawcy.

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia dotychczasowa treść klauzuli 9.3.2 Szczegółowych Warunków umowy, która otrzymuje brzmienie:

„9.3.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane gwarancji jakości, zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w ofercie, na okres ____ lat, z wyłączeniem:

- wykonanej zieleni wraz z jej utrzymaniem (drzew, trawników, krzewów), dla której Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 1 roku,
- wykonanego oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla którego Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 5 lat,

- wykonanego oznakowania poziomego cienkowarstwowego, dla którego Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 1 roku.”.

Pytanie nr IV/3:

Prosimy o zamieszczenie specyfikacji technicznej nr HH.10.10.10 dot. analizy w zakresie badań rozprzestrzeniania się hałasu.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz odpowiedź na pytanie III/10.

Pytanie nr IV/4:

Prosimy o wskazanie miejsc ogrodzenia "mobilnego" z siatki zabezpieczającego wykopy przed wkraczaniem drobnych zwierząt i płazów.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ogrodzenie „mobilne” wymagane będzie w miejscu prowadzenie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej oraz w miejscach występowania głębokich wykopów w trakcie realizacji inwestycji.

Pytanie nr IV/5:

W ramach SST D - 05.03.13 określono tylko jeden rodzaj asfaltu przewidzianego do wykonanie warstwy ścieralnej z SMA – asfalt modyfikowany 45/80-65. Zgodnie z najnowszymi Wymaganiami Technicznymi WT-2 2014, na które powołuje się Specyfikacja, możliwe jest stosowanie innych asfaltów modyfikowanych. Czy Wykonawca może zastosować lepszycze asfaltowe zgodnie z wymaganiami WT2 2014 dla kategorii ruchu KR3-4, określonej w SST.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zastosowania asfaltu określonego w SST D-05.03.13.

Pytanie nr IV/6:

Zamawiający w ramach SST D - 04.07.01 i 05.03.05 pkt. 6.4.5. wymaga aby grubość warstwy podbudowy i wiążącej była zgodna z tolerancją - 0% +10%. Prosimy o dostosowanie tolerancji do obowiązujących standardów wykonania i reżimów technologicznych tj. tolerancja - 10% +10%.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami SST D-04.07.01 i SST D-05.03.05 i punktami w nich zawartymi dotyczącymi grubości warstw asfaltowych Zamawiający podtrzymuje reżim technologiczny wykonania warstw asfaltowych z dopuszczalną tolerancją grubości - 0%+10%.

Pytanie nr IV/7:

Prosimy o przekazanie następujących warunków i uzgodnień o których mowa jest w Opisie technicznym projektu dotyczącego robót sanitarnych:

- warunki techniczne wstępne MWiK nr RT. 404/0129/2014,
- warunki IP-2101/ESK/19a/2015,
- uzgodnienie PSG nr ZB/TBT/1459/2014.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia kopie (skan) aktualnych uzgodnień z gestorami sieci, w tym również w/w, które stanowią uzupełnienie załącznika Nr 2 do SIWZ

Pytanie nr IV/8:

Prosimy o przekazanie następującego dokumentu, który był podstawą opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej w ramach zadania:

- uzgodnienie KPEC EE/1228/5376/214 z dn. 10.11.214 r. planu sytuacyjno-wysokościowego projektowanego układu drogowego budowy ulicy Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia kopie (skan) aktualnych uzgodnień z gestorami sieci, w tym również w/w, która stanowi uzupełnienie załącznika Nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr IV/9:

Czy Zamawiający przewiduje uzyskanie decyzji zezwalającej na odstępstwa w stosunku do dziko żyjących zwierząt objętych ochroną gatunkową w celu umożliwienia Wykonawcy wycinkę drzew w okresie lęgowym ptaków jeżeli zajdzie taka potrzeba?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz odpowiedź na pytanie III/8.

Pytanie nr IV/10:

Czy w związku z prowadzeniem wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków Zamawiający przewiduje konieczność przedstawienia opinii ornitologa dotyczącej możliwości przeprowadzenia wycinki? Jeżeli tak, po czyjej stronie leży uzyskanie opinii ornitologa? Jeżeli po stronie Wykonawcy prosimy o podanie w jakiej pozycji kosztorysowej ma być uwzględniony koszt?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz odpowiedź na pytanie III/8.

Pytanie nr IV/11:

Czy w związku z prowadzeniem wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków Zamawiający przewiduje konieczność działań kompensacyjnych w postaci przenoszenia ewentualnych siedlisk ptaków chronionych? Jeżeli tak prosimy o wskazanie po czyjej stronie leży wykonanie działań kompensacyjnych? Jeżeli po stronie Wykonawcy prosimy o wskazanie w jakiej pozycji kosztorysowej ma być uwzględniony w/w koszt?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz odpowiedź na pytanie III/8.

Zestaw V z dn. 07.07.2016 r.:

Pytanie nr V/1:

Czy materiały sztukowe pochodzące z rozbiórki należy spaletyzować przed przekazaniem ich na składowisko Zamawiającego?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Materiały sztukowe należy dostarczyć do Zamawiającego na paletach zgodnie z ppkt 4.10.3 Szczegółowych Warunków Umowy (SWU).

Pytanie nr V/2:

Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie kruszyw pochodzących z skał magmowych lub przeobrażeniowych, które posiadają parametry WA₂₄ 2 i F4 lub F2? Rzadko które z kruszyw dostępnych na polskim rynku posiada takie parametry (zwłaszcza WA₂₄ 1).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Kruszywa mają być zgodne z odpowiednimi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) zawartymi w załączniku nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr V/3:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, surowo łupanej?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wbudowania kostki kamiennej nieregularnej o wymiarach 17/19 cm i wymaganiami zawartymi w SST D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej.

Pytanie nr V/4:

Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie siatki o właściwościach wytrzymałościowych zgodnych z SST, ale bez folii i posypki (która jest produkowana tylko przez jednego producenta i dostawcę zarazem, co ogranicza krąg producentów i cen geosiatki).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający zezwoli na zastosowanie siatki zgodnej z zapisami SST D-05.03.26/A lub siatki szklano-węglowej przesączonej asfaltem z posypką z piasku kwarcowego ale bez zabezpieczenia folią.

Pytanie nr V/5:

Czy oznakowanie poziome grubowarstwowe ma być gładkie czy strukturalne?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Oznakowanie poziome grubowarstwowe ma być wykonane w technice gładkiej, oraz dodatkowo linie P10 i P11 gładkie - gruboziarniste.

Pytanie nr V/6:

Proszę o podanie wysokości ogrodzenia panelowego jakie należy odtworzyć?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wysokość odtwarzanego ogrodzenia panelowego dostosować do istniejącego – ogrodzenie działki 4/2 na skrzyżowaniu ulic Romanowskiej i Matki Teresy z Kalkuty oraz ogrodzenie na skrzyżowaniu ul. Trybowskiego i ul. Połukarda – na działce 31/1.

Pytanie nr V/7:

Czy w ramach odtworzeń czy budowy ogrodzeń należy również zamontować bramy czy furtki? Jeżeli tak proszę o podanie ich parametrów i ilości.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Należy odtworzyć furtkę systemową o wymiarach sz. 1 m i wys. 1,5 m na działce 31/1 przy ul. Trybowskiego.

Pytanie nr V/8:

Proszę o podanie wielkości donic średnice drzew oraz wielkości donic dla nasadzeń.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wymagania dotyczące wielkości donic i średnic drzew do nasadzeń znajdują się w Projekcie wykonawczym – Branża zieleni, w opisie pkt 3 (str. 9).

Pytanie nr V/9:

Proszę o informację o jakiego rodzaju jest gruz, o którym mowa w poz. 39 i 40 kosztorysu ofertowego.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że w pozycji 39 jest to spryzmowany kamień polny na działce nr 31/40, natomiast w pozycji 40 kosztorysu to gruz pochodzący z robót rozbiórkowych wymienionych w kosztorysie.

Pytanie nr V/10:

Proszę o udostępnienie wytycznych, dotyczących opracowania analizy porealizacyjnej w zakresie badania rozprzestrzeniania się dźwięku.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz odpowiedź na pytanie III/10.

Pytanie nr V/11:

Proszę o podanie materiałów z jakich mają być wykonane ściany i daszek wiaty przystankowej. Proszę również o wskazanie jej wymiarów i sposobu jej urządzenia (ławki, tabliczki przystankowe itp.).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wymagania dotyczące materiałów zostały określone w SST 10.09.01 Ustawienie wiat, ppkt 2.2 Wyroby do wykonania wiat przystankowych. Pow. użytkowa min. 6m² - wiaty o pełnych, szklanych ściankach bocznych szerokości ok. 1,40 m; długość wiaty ok. 4 m; liczba modułów: 4 sztuk; długość dachu: ok. 4,35 m dla wiaty 4-ro modułowej; szerokość dachu: około 1,42 m.

Zestaw VI z dnia 07.07.2016 r:**Pytanie nr VI/1:**

Prosimy o potwierdzenie, że dla wykonania prac z zakresu „Wykonanie nasadzeń drzew wraz z pielęgnacją” należy zasadzić materiał roślinny 3-4 krotnie szkółkowany; drzewa klona pospolitego, klona jawora, dęba czerwonego, lipy drobnolistnej – korony rozpoczynać powinny się na wysokości co najmniej 2,20 m, a obwód pnia na wysokości 1m wynosić powinien 16-18 cm. Wysadzone drzewka jarzębu szwedzkiego powinny mieć wysokość co najmniej 170-200 cm.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że dla wykonania prac z zakresu „Wykonanie nasadzeń drzew wraz z pielęgnacją” należy zasadzić w/w materiał roślinny, zgodnie z opisem zawartym w Projekcie wykonawczym – Branża zieleni, w opisie pkt 3 (str. 9).

Zestaw VII z dnia 11.07.2016 r:

Pytanie nr VII/1:

Dotyczy Tab. 1 Wymagania dla kruszywa stosowanego do podbudowy pomocniczej (jezdnie, skrzyżowania, skrzyżowania wyniesione, pierścienie, wyspy, zatoki autobusowe) wymienionych niżej specyfikacji technicznych (STWiORB): D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, w/w tablica podaje zawyżone parametry nasiąkliwości w stosunku do dokumentu odniesienia jakim jest WT - 4 2010, dlatego też zwracamy się z prośbą o przywrócenie zapisów zgodnych z WT - 4.

Pytanie nr VII/2:

Dotyczy Tab. 1 Wymagania dla kruszywa stosowanego do podbudowy pomocniczej (jezdnie, skrzyżowania, skrzyżowania wyniesione, pierścienie, wyspy, zatoki autobusowe) wymienionych niżej specyfikacji technicznych (STWiORB): D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, w/w tablica podaje zawyżone parametry mrozoodporności w stosunku do dokumentu odniesienia jakim jest WT - 4 2010, dlatego też zwracamy się z prośbą o przywrócenie zapisów zgodnych z WT-4.

Pytanie nr VII/3:

Dotyczy Tab. 1 Wymagania dla kruszywa stosowanego do podbudowy pomocniczej (jezdnie, skrzyżowania, skrzyżowania wyniesione, pierścienie, wyspy, zatoki autobusowe) wymienionych niżej specyfikacji technicznych (STWiORB): D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, w/w tablica podaje parametry Odporności na ścieranie kruszywa grubego, natomiast dokument odniesienia jakim jest WT - 4 2010, dla tego parametru zakłada wartości deklarowane przez kopalne. Prosimy o przywrócenie zapisów zgodnych z WT - 4 .

Pytanie nr VII/4:

Dotyczy Tab. 2 Wymagania dla kruszywa stosowanego do podbudowy zasadniczej (parkingi, zjazdy, ścieżka rowerowa, chodniki, opaska) wymienionych niżej specyfikacji technicznych (STWiORB): D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, w/w tablica podaje zawyżone parametry nasiąkliwości w stosunku do dokumentu odniesienia jakim jest WT - 4 2010, dlatego też zwracamy się z prośbą o przywrócenie zapisów zgodnych z WT - 4.

Pytanie nr VII/5:

Dotyczy Tab. 2 Wymagania dla kruszywa stosowanego do podbudowy zasadniczej (parkingi, zjazdy, ścieżka rowerowa, chodniki, opaska) wymienionych niżej specyfikacji technicznych (STWiORB): D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, w/w tablica podaje zawyżone parametry mrozoodporności w stosunku do dokumentu odniesienia jakim jest WT - 4 2010, dlatego też zwracamy się z prośbą o przywrócenie zapisów zgodnych z WT - 4.

Wyjaśnienia Zamawiającego do Pytania nr VII/1, VII/2, VII/3, VII/4 i VII/5:

Zamawiający wymaga wbudowania kruszywa na podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie mieszanki mineralnej zgodnej z zapisami SST D-04.04.02.

- II. Zgodnie z art. 38 ust.4 UPZP, w związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie określonym w pkt I. zaznaczonym tłem koloru żółtego, która nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

III. W związku z wyjaśnieniami i dokonaną ZMIANĄ nr 1 treści SIWZ nieprowadzącą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, wymagającą jednak dodatkowego czasu na wprowadzenia zmian w ofertach, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust 6 UPZP, przedłuża termin składania ofert do dnia **18.07.2016 r. godz. 13:45** i zmienia w tym zakresie odpowiednie zapisy SIWZ, zawarte w punktach: 16.18., 17.2. i 17.6.:

1. w pkt. 16.18. SIWZ:

Zapis: „Nie otwierać przed dniem **15.07.2016 r. godz. 10:15.**”

otrzymuje brzmienie:

„Nie otwierać przed dniem **18.07.2016 r. godz. 14:00.**”,

2. w pkt. 17.2. SIWZ:

Zapis: „Termin składania ofert upływa w dniu **15.07.2016 r. godz. 10:00.**”

otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa w dniu **18.07.2016 r. godz. 13:45.**”,

3. w pkt. 17.6. SIWZ:

Zapis: „Termin otwarcia ofert: w dniu **15.07.2016 r. godz. 10:15.**”

otrzymuje brzmienie:

„Termin otwarcia ofert: w dniu **18.07.2016 r. godz. 14:00.**”.

IV. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SIWZ oraz nowy termin składania i otwarcia ofert, stają się obowiązujące dla wszystkich wykonawców z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu udostępnienia przedmiotowej SIWZ.

p.o. DYREKTORA

..... **Tomasz Szymański**
(podpis Kierownika Zamawiającego)